

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «Клевер»
в г. Морозовске

К. В. Колупаев

» 02.02.2026 г.

ор 643

Техническое задание на выполнение работ на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей.

1. Функциональная характеристика объекта закупки.

1.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику.

1.2. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:

- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества;
- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001 (ред. от 01.01.2021);
- проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых;
- замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано:
 - а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
 - б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
 - в) тип огнетушителя;
 - г) марка заряженного огнетушащего вещества;
 - д) общий вес огнетушителя;
 - е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
 - ж) ФИО лица, проводившего перезарядку;
- выбраковку неисправных огнетушителей;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.

1.3. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.

1.4. При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

2. Качественные характеристики объекта закупки.

2.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

2.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

2.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 25.04.2026);

- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 31.07.2025);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (ред. от 03.02.2025);

2.4. Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2.3. настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей.

3. Требование к исполнителю.

3.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

4. Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг.

4.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет.

5. Срок оказания услуг.

Оказание услуг осуществляется Исполнителем по заявкам Заказчика, направляемых Исполнителю с использованием любых средств связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.). Срок исполнения заявки в течение 20 календарных дней с момента ее направления.

6. Место оказания услуг.

Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя.

7. Требования к техническим характеристикам услуг.

1.1. Огнетушители, имеющиеся в наличии у Заказчика:

№п/п	Наименование огнетушителя	Количество
1	Огнетушитель ОП 50(з)	1 шт.
2	Огнетушитель ОП 35(з)	6 шт.
3	Огнетушитель ОП 8(з)	24 шт.
4	Огнетушитель ОП 5(з)	18 шт.
5	Огнетушитель ОП 4(з)	8 шт.
6	Огнетушитель ОУ 3	33 шт.
Итого		90 шт.

Место выполнения работ: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, д.11

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту: klm008557@kleverltd.ru (Менеджер коммерческого отдела Абрасимовская Елена Николаевна).

Исполнитель: Начальник ОПБ

согласовано:

Главный инженер

Технический директор

Е.Н. Морковский

В.П. Шкондин

С.В. Макеев