

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер филиала АО «Клевёр»
в г. Таганроге

Полтев А.Г.

(подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевёр» в г. Таганроге

Мижерицкий Р.А.

(подпись)

Применить схему!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 408

на выполнение работ по очистке и промывке системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации производственного предприятия филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАГАНРОГ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Цель работ	Восстановление пропускной способности систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации предприятия
1.2	Вид строительства	Капитальное строительство, реконструкция
1.3	Основание для производства работ	Неудовлетворительное состояние системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок проведения работ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Виды работ	1. Гидродинамическая промывка трубопроводов ДУ 150-500 мм с помощью специального оборудования. 2. Телевизионная инспекция трубопроводов до и после промывки (прочистки). 3. Чистка колодцев и лотков колодцев от мусора, ила, загрязнений, отложений. 4. Вывоз мусора, образовавшегося после чистки колодцев, а также вывоз осадка загрязнения, образуемого при промывке.
2.2	Основные требования к работам подрядной организации	1. Наличие свидетельств об обучении и допуску непосредственных исполнителей и ответственных лиц к работам с применением спецмеханизмов. 2. Соблюдение требований ОТ, ППБ и ООС предусмотренные действующим законодательством РФ. 3. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 4. Соблюдение технологической дисциплины, выполнение работ только на выделенном участке. 5. Обеспечение в процессе выполнения работ и после их завершения сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим вывозом и утилизацией.
2.3	Организация проведения работ	Заказчик предоставляет исполнителю схемы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с указанием колодцев и участков трубопровода, подлежащих очистке и промывке.
2.4	Требования к качеству и приемке работ	1. Работы принимаются заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию смонтированного оборудования. 2. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. В течение гарантийного срока на выполняемые работы

		Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований НТД при производстве работ. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более 7 (семь) календарных дней.
2.5	Объём выполняемых работ	1. Хозяйственно-бытовая канализация 1.1. Колодцы, подлежащие очистке от мусора и грунта (глубина колодцев 3-6 м.) – 53 шт. 1.2. Трубопровод ДУ 300, подлежащий промывке – 562 м. 1.3. Трубопровод ДУ 150, подлежащий промывке – 30 м.. 1.4. Трубопровод ДУ 200, подлежащий промывке – 165 м. 1.5. Трубопровод ДУ 400, подлежащий промывке – 465 м. 2. Ливневая канализация 2.1. Колодцы, подлежащие очистке от мусора и грунта (глубина колодцев 1,5-3 м.) – 45 шт. 2.2. Трубопровод ДУ 500, подлежащий промывке – 950 м.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ		
3. 1	Обязанности подрядной организации	1. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности и необходимое оборудование. 2. Обладать опытом выполнения работ по прочистке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и утилизации отходов. 3. Обладать лицензией или иметь договор на право осуществления деятельности по утилизации и обезвреживанию отходов в соответствии с ФЗ №89 от 24.06.1998 г.
3. 2	Требуемое техническое оснащение	1. Машина специальная каналопромывочная. 2. Машина специальная илососная. 3. Бульдозер. 4. Оборудование для проведения телевизионной диагностики и получения информации о внутреннем техническом состоянии сетей (система телеинспекции трубопровода). 5. Газоанализатор

Задание разработал:

Инженер-энергетик



Шулик С.Г.