

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО
«Клевер» в г. Морозовске
К. В. Колупаев

«___» _____ 20__ г.

№ 683

Техническое задание на поставку газовой горелки ЕММА-С5-6,4-65-В-Л-Г-Р-С

Заказчик: АО «КЛЕВЕР»

Источник финансирования: *Собственные средства*

Срок (период) поставки: *2026 г.*

Срок и порядок оплаты: *В соответствии с договором поставки.*

Срок гарантии на применяемые материалы и оборудование: *Гарантия завода изготовителя*

Наименование поставляемых материалов и оборудования:

Газовая горелка ЕММА-С5-6,4-65-В-Л-Г-Р-С (Горелка газовая, мощностью 6,4 МВт) с газовой арматурой и переходной плитой для установки на котел Rossen RSD 5000, совместимая с Пультom управления Rossmatic 200 ROSSMATIC200.Э.20.00.000

Исходные данные:

Вид топлива – природный газ, газопровод – ввод Ду=100 мм., Давление газа 25,0 кПа, Электроснабжение - 380/220 В.

Место поставки оборудования: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, д.11

Общие требования к качеству:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые материалы должны быть новыми, неповрежденными.

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту: А. А. Плешаков kim008224@kleverltd.ru

Исполнитель: Гл. инженер

Согласовано: Технический директор

Шкондин В. П

Макеев С. В.