

Утверждаю
Директор филиала

АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске

К.В. Колупаев

2025г

№ 620

Техническое задание

на проведение технического диагностирования двух водогрейных котлов типа КВЖ-8,12-115.

Заказчик: Филиал АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске

Адрес работ: Ростовская область, г. Морозовск ул. Карла Маркса, 11.

Исполнитель: Организация имеющая разрешение (лицензию) на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Тип работ: проведение технического диагностирования двух водогрейных котлов типа КВЖ-8,12-115.

Основные требования к выполнению работ:

Исполнитель выполняет комплекс следующих работ по техническое диагностированию котлов по программе, соответствующей требованиям РД34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа» и БК-459836 и «Инструкции по техническому диагностированию котлов жаротрубного и газотрубного типов».

Исполнитель обязан обеспечить на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими с работниками исполнителя по его вине.

Требования к документации:

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

Заключение технического диагностирования двух водогрейных котлов типа КВЖ-8,12-115 в бумажном и электронном виде.

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту <plshakov@rsm-msm.ru> (Плешаков Александр Александрович).

Исполнитель:

Главный энергетик

Согласовано:

Главный инженер

Технический директор

С.А. Гнедко

В.П. Шкондин

С.В. Макеев