

	Тепло-, огнезащитный состав:	Изобент Е160	000/000/000 АДМТА		м ²	30		
	- материал базальтовый рулонный фольгированный	МБОР-10Ф			шт	30		
	Скотч алюминиевый 50мм (50м)				п.м	100		
	Лента уплотнительная				шт	6		
	Консоль крепежная для воздухопроводов 1000х900				п.м	300		
	Шпилька				кг	91		НЕРМ сборник 2 от 5.12.1996г
	Болты, гайки				кг	512		НЕРМ сборник 2 от 5.12.1996г
	Крепежные элементы воздухопроводов, расходные материалы							
	Компрессорно-конденсаторный блок							
	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 065D для установки ПВ1		NSK 170D	NED	шт	1		Смотреть КП №25-03223/23
	Присоединительный комплект 085D/1 (R410A)				комплект	1		Уточняется по мес монтажу
	Трубка медная, класс А 13/8" ду 35				п.м	25		Уточняется по мес монтажу
	Трубка медная, класс А 5/8" Ду 16			Energoflex	п.м	25		Уточняется по мес монтажу
	Тепловая изоляция трубками из вспененного полиэтилена Ду 35х13			Energoflex	п.м	25		Уточняется по мес монтажу
	Тепловая изоляция трубками из вспененного полиэтилена Ду 16				п.м	10		Уточняется по мес монтажу
	Трубопровод дренажный из трубы напорной неармированной			PRO AQUA PP-R	п.м	1		
	Фреон		ZRS-E1320H-6	ZARUS tools	баллон	1		
	Рама ZRS-E1320H-6				шт	1		
	Электроматериалы							
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 мм ²				п.м	150		Уточняется по мес монтажу
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6 мм ²				п.м	30		Уточняется по мес монтажу
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4 мм ²				п.м	30		Уточняется по мес монтажу
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ²				п.м	15		Уточняется по мес монтажу
	ПВСнг-LS 3х1 мм ²				п.м	30		Уточняется по мес монтажу
	ПВСнг-LS 2х1 мм ²				п.м	250		Уточняется по мес монтажу
	Гофра ду 25				шт	20		Уточняется по мес монтажу
	Лоток перфорированный 100х50				п.м	150		Уточняется по мес монтажу
Итого:								
Датс и пав. г.:								
Итого:								
					10-07-2025-08			

Мам.	Кош чү	Аурам	№ док	Подпись	Дата

10-07-2025-0B

Система В2		К2	30	Эксплуатация по месту монтажа
Крепеж				Смотреть лист подбор Тех. данные ND25-052254/3
Вентилятор крышный с выбросом вверх VDNV-NT-56F-2,2x15-HE-У1		шт.	1	
Рама ZRS-E3060T-21 для установки ПВ2	ZRS-E3060T-21	ZARUS	шт.	1
Клапан обратный RVN-560		NED	шт.	1
Стакан монтажный MSN MSN-560		NED	шт.	1
Клапан 03-60-НЗ-800*800Р-1к/220)-К-СН		NED	шт.	1
Решетка вентиляционная РВ-1-400*600 вытяжная			шт.	6
Воздуховод прямоугольного сечения 600x400	ГОСТ 14.918-2020		м	24
Воздуховод прямоугольного сечения 800x400	ГОСТ 14.918-2020		м	14
Воздуховод прямоугольного сечения 800x800	ГОСТ 14.918-2020		м	4
Тепло-, огнезащитный состав:	Изобент Е160	000"КРОЗ_ОГНОБЕОЗ АШИТА"	м ²	20
- материал базальтовый рулонный фольгированный	МБОР-10Ф		шт	3
Скотч алюминиевый 50мм			л.м	50
Лента уплотнительная			л.м	40
Шпилька			к2	5
Болты, гайки			к2	30
Крепежные элементы воздуховодов, расходные материалы	ZRS-E1315-4s	ZARUS	шт	1
Рама ZRS-E1315-4s вентилятора VDNV-NT-56F				
Дополнительные материалы			к2	2
Грунтовка ГФ-21			к2	2
Эмаль ПФ 115			шт	5
Универсальный акриловый герметик Техниконколь				

ИВ.№ подп.	Дата и подпись	Взам.инв.№

[illegible][illegible]

10-07-2025-OB