

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске

К.В. Колупаев

« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 644

на проведение обследования и испытаний АПС, СОУЭ, АУПТ на территории филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Морозовске

1. Общие сведения

Проведение обследования и испытаний АПС, СОУЭ, АУПТ на территории филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Морозовске, при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты в соответствии с п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479.

Выполнение работ по обследованию и испытанию систем пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управлением эвакуацией (СОУЭ), автоматических установок пожаротушения (АУПТ), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 11 и Ворошилова, 376.

2. Срок оказания услуг

Начало оказания услуг: в сроки, оговоренные в договоре.

3. Цель оказания услуг

- Провести оценку соответствия установленных систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям проектной документации;
- Провести испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения в соответствии с методиками, установленными стандартами, которые включены в перечень документов по стандартизации и, в результате применения которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

4. Виды услуг по испытанию систем противопожарной защиты

№ п/п	Состав работ
1	Внешний осмотр системы АПС, СОУЭ, АУПТ
2	Проверка шлейфов систем
3	Проверка устойчивости работы систем при переходе с основного питания на резервное
4	Проверка прохождения сигналов при имитации срабатывания пожарных извещателей
5	Проверка прохождения сигналов при имитации обрыва и короткого

	замыкания
6	Проверка работоспособности смонтированных пожарных извещателей
7	Проверка дымовых пожарных извещателей
8	Проверка функционирования световых, звуковых и ручных оповещателей
9	Измерение уровня звукового давления и речевых оповещателей
10	Проверка функционирования речевых оповещателей
11	Проверка работоспособности и комплексное опробование системы оповещения и управления эвакуацией

5. Требования к подрядной организации.

1. Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, внесенную в реестр лицензий на официальном интернет – ресурсе МЧС России.

2. Персонал Исполнителя, назначенный для работы должен быть обучен до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенные на него задачи (в штате организации имеется работник, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Пожарная профилактика», либо высшее образование по направлению «Техносферная безопасность» (профиль – «Пожарная профилактика»), либо иное высшее образование при условии получения дополнительного образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки, утвержденной лицензируемым органом, имеющим стаж работы не менее 5 лет в организациях, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) службы в организациях (учреждениях) федеральной службы Государственной противопожарной службы на должностях, связанных с осуществлением лицензируемого вида деятельности.

3. Исполнитель должен иметь оборудование, инструменты, технические средства, в том числе и средства измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона «О пожарной безопасности», прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», и технической документацией на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающим право владения и использования, и необходимых для проведения работ.

4. Персонал Исполнителя обязаны пройти инструктаж, строго соблюдать и выполнять при проведении работ правила эксплуатации электроустановок до 1000 В, правила пожарной безопасности, другие правила и нормативные акты по охране труда и технике безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие на данном объекте.

6. Дополнительные требования

Работы, выполняются в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479

- ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт РФ. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ исходные данные по письменному запросу Исполнителя.

Итоговые документы оформляются в двух экземплярах, в т.ч. на бумажном носителе и в электронном виде (1 комплект).

Коммерческие предложения прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе, или в отсканированном виде с подписью и печатью на электронную почту: ab.en@rsm-msm.ru (Менеджер коммерческого отдела Абрасимовская Елена Николаевна).

Исполнитель:
Начальник ОПБ
согласовано:
Главный инженер

Технический директор



Морковский Е.Н.

Шкондин В.П.

Макеев С.В.